

Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации за 2021 г.

ООО «Автоматизация Системы Технологии»

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (P_n)	0,0039
Объем недоотпущенной электрической энергии (P_{ens}), МВт	82
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saidi})	0,82892
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saifi})	0,56336
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (P_{tpr})	1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (P_{tco})	0,8975
Плановое значение показателя P_n , $P_n^{пл}$	3,3358
Плановое значение показателя P_{tpr} , $P_{tpr}^{пл}$	1
Плановое значение показателя P_{tco} , $P_{tco}^{пл}$	0,8975
Плановое значение показателя P_{ens} , $P_{ens}^{пл}$	
Плановое значение показателя P_{saidi} , $P_{saidi}^{пл}$	
Плановое значение показателя P_{saifi} , $P_{saifi}^{пл}$	
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над}$	0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над1}$	0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над2}$	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач}$ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)	-
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач1}$ (для территориальной сетевой организации)	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач2}$ (для территориальной сетевой организации)	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач3}$ (для территориальной сетевой организации)	0

Технический директор



Салынов Н.В.